



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/351 – Э

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 93
«Капитошка»,

ИНН 2457051858, ОГРН 1022401630547

(полное наименование юридического лица)

663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск,
ул. Рудная, д. 33А.

(место нахождения юридического лица)

06.10.2021

(дата составления предписания)

Мной, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Енисейское управление Ростехнадзора) – Романий Еленой Николаевной, на основании решения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Германа П.Я. 27.09.2021 в 08 ч. 37 мин. № Р-360-613, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 «Капитошка», ИНН 2457051858, ОГРН 1022401630547, расположенное по адресу: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д. 33А.

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области обеспечения исправного технического состояния и организации безопасной эксплуатации электрических электроустановок и сетей, зафиксированных в акте проверки от 06.10.2021 №10/351/613/2021, на основании пп. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6. Положения о Ростехнадзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом Ростехнадзора от 15.01.2019 № 13.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	В помещении здания Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 «Капитошка» не	7.1.71. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства	02.09.2022

предусмотрено наличие устройства защитного отключения для обеспечения защитных мер безопасности электроустановок здания.	электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.5, 7.6, 7.10»).	
--	---	--

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С предписанием ознакомлен (а):

Заведующий
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 93 «Капитошка»



(подпись)

О.С. Поселкина

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике




(подпись)

Е.Н. Романий

Предписание на 2 листах для исполнения получено:

Заведующий
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 93 «Капитошка»



(подпись)

О.С. Поселкина

Предписание на 2 листах для исполнения направлено почтой:

