

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципаль-  
ному образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ogpn.norilsk@mail.ru)

**Предписания № 115/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №93 «Капитошка»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина Н.А. от 16.06.202г. №115, в соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.00 часов до 16.00 часов 29.06.2021 года и с 10.00 часов до 11.00 часов 13.07.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леонтенко С.В. и государственным инспектором МО г.Норильск по пожарному надзору Егоровым Н.Н., совместно с и.о. заведующего Паулаускайте И.С., юридический адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Рудная, 33А, адрес объекта: 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Рудная, 33А, проведена плановая выездная проверка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписа- ния	Вид нарушения обя- зательных требова- ний пожарной безо- пасности, с указани- ем конкретного мес- та выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (ых) нарушены	Срок устрани- ния нарушения обязательных требований пожарной безопасности
115/1/1	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	п. 30. ППР На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организаци обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств ин-	До 01.10.2021

	опасных факторов пожара	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	
115/1/2	Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) здания детского сада эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводятся. АКТ приемки установки в эксплуатацию от 19.08.2005 № 1608	п. 54. ППР Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	До 01.10.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

Егоров Н.Н.



«13» июля 2021 г.

М.Л.П.\*

Государственный инспектор МО г.Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

Леонтенко С.В.



«13» июля 2021 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Исц v  
(подпись)

Заведующий МБДОУ «ДС №93 «Капитошка» Поселкина О.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

«13» июля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору